

SERVIZI PRESENTI SU CIVA PER IL SETTORE IMPIANTI DI MESSA

- **Denuncia Di Impianti Di Messa A Terra e scariche atmosferiche**
- **Denuncia Impianto Non Censito**
- **Comunicazione Organismo Abilitato (art.7-bis DPR 462/01)**
- **Richiedi Matricola Per Impianti Denunciati**

Documenti necessari per procedere con qualsiasi pratica di messa a terra

- Credenziali di accesso ai servizi telematici
- Dichiarazione di Conformità o Dichiarazione di Rispondenza
- Dati del progettista o progetto dell'impianto

Accedere ai servizi telematici tramite le credenziali INAIL

Registrarsi tramite SPID o scaricare il modulo "Utenti con credenziali dispositive - Richiesta abilitazione ai Servizi online" dalla sezione "Registrazione/Ditte" del sito INAIL, seguendo le indicazioni riportate.

Procedura per DENUNCIA DI MESSA A TERRA

I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:

- **Dichiarazione di conformità/rispondenza dell'impianto;**

Con la messa in esercizio dell'applicativo CIVA il pagamento va effettuato **dopo la presentazione della richiesta tramite "PagoPa"**.

Nella pagina di inoltro della domanda, alla sezione "Pagamento anticipato", l'utente deve selezionare l'opzione "NO" e inoltrare la domanda di verifica; prelevare poi l'avviso di pagamento (attendendo da alcuni minuti a qualche ora) ed entrare nella sezione "Pagamenti".

Se sullo stesso impianto è presente un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, è possibile **presentare le due denunce nello stesso giorno** pagando solo 30€.

Inviare poi la denuncia alle Us/Arpa di competenza, via PEC tramite apposito modulo.

Procedura per DENUNCIA PER APPARECCHI NON CENSITI

Quando l'utente **possiede la matricola dell'impianto che non è presente sul sistema CIVA**, perché l'impianto è stato immatricolato precedentemente all'entrata in esercizio del portale e quindi registrato solo su supporto cartaceo.

Visto che l'apparecchio non risulta censito occorre inserire **tutti i dati dell'impianto**.

- Proprietario;
- Installatore;
- Progettista;
- Ubicazione dell'impianto;
- Dati tecnici dell'impianto;

Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario.

Procedura per RICHIESTA DI MATRICOLA PER IMPIANTI DENUNCIATI.

Quando l'impianto è **stato già denunciato ma l'utente non ne conosce la matricola.**

Sezione documenti da allegare

- Dichiarazione di conformità per gli impianti costruiti dopo il 13 marzo 1990;
- Dichiarazione di rispondenza per gli impianti costruiti dal 13 marzo 1990 fino al 27 marzo 2008 in assenza della dichiarazione di conformità;
- Modelli di denuncia agli Enti preposti (ENPI/ISPESL/USL) per gli impianti costruiti prima del 13 marzo 1990;
- Allegare qualsiasi documentazione utile al reperimento della matricola (per esempio copia della vecchia richiesta di immatricolazione, ricevuta attestante la presentazione della domanda);

Sezione informazioni aggiuntive

In questa sezione, per facilitare il reperimento della matricola, occorre inserire tutte le informazioni utili allo scopo; per esempio: l'anno di costruzione, la data di denuncia, la ragione sociale del denunciante, numero protocollo della denuncia, ecc.

Sezione dati tecnici dell'impianto

Le informazioni da inserire in questa sezione riguardano i dati tecnici dell'impianto:

- Anno di costruzione dell'impianto;
- Numero addetti, ovvero persone che operano nell'impianto;
- Tipologia dell'attività;
- Potenza DISPONIBILE installata (KW);
- Alimentazione BT/MT/AT;
- Numero di cabine (per alimentazioni MT).

Se l'impianto non risulta denunciato la pratica viene respinta.

Procedura per COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO ABILITATO (art.7-bis Dpr 462/01)

La comunicazione di verifica periodica deve essere presentata dal rappresentante legale o da suoi delegati (consulente per le attrezzature, installatore, ecc.), per gli impianti di messa a terra, per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione.

Per procedere alla presentazione della domanda è necessario conoscere la matricola dell'impianto.

Le pratiche di "Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)" vengono immediatamente chiuse e possono essere riaperte dalla UOT di competenza solo per annullamento della pratica oppure modifica del Soggetto Abilitato.